



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.30913

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика»,
Адрес: Россия, 115583, город Москва, улица Генерала Белова, дом 43, корпус 2, комната 14, ИНН:
7709513968, ОГРН: 1037739947772, телефон: +7 (495) 950-56-89, +7-800-505-36-05, электронная почта:
org@euroluki.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика»,
Адрес: Россия, 115583, город Москва, улица Генерала Белова, дом 43, корпус 2, комната 14, ИНН:
7709513968, ОГРН: 1037739947772, телефон: +7 (495) 950-56-89, +7-800-505-36-05, электронная почта:
org@euroluki.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»,
119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис
184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Стальные ревизионные люки «Практика» стеновые и напольные, торговой марки «Невидимка» (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 метод 2, ГОСТ 30402-96
(см. приложение №1)

код ТН ВЭД
7610100000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №27755-ГРНТ/ПБ-23 от 21.03.2023,
Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 25.11.23-002-71596255-2019 «Люки ревизионные «Практика» стеновые и напольные стальные»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.03.2023 по 21.03.2026



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.30913
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 22.03.2023 по 21.03.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
25.11.23	Стальные ревизионные люки «Практика» стеновые и напольные, торговой марки «Невидимка», изготавливаемые из комбинированных материалов (рама и створка люка из стального профиля с порошковым покрытием PrimaTek «Серия 59» (ТУ 2329-029-38537547-2016. ООО НПК «Приматек») толщиной 60-120 мкм, полотно створки из ГВЛВ, ГКЛВ листа толщиной 10-12 мм), выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-71596255-2019	Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью), группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель органа

[Handwritten Signature]
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации